

Gustaaf Papestraat 49
9300 Aalst
info@corcon.be
BTW: 0471 957 458
RPR Dendermonde

tel. 053 78 34 85
fax. 053 70 88 62
www.corcon.be
Fortis: 293-0188486-70
IBAN: BE 60 293-0188486-70
BIC: GEBABEBB

Prototypekeur certificaat nr.: CP1120/1491-HCC001

AANVRAGER
DG Kunststoftechniek B.V.
Schouwkenstraat 1
B-2030 Antwerpen

BOUWER:
DG Kunststoftechniek B.V.
Schouwkenstraat 1
B-2030 Antwerpen

HOUDERTYPE

Bovengrondse verticale enkel- of dubbelwandige cilindrische houder
met vaste of variabele wanddiktes
Binnen- en buitentank in plaat
Tank-in-tank-principe
Uitgevoerd in HDPE (PE 100)
Met conisch dak en vlakke bodem
Binnen- en buitenopstelling

KEURINGSMODALITEITEN

Vlaem II (01/10/2019) en bijlage 5.17.2
NBN EN 12573-1:2000 en NBN EN 12573-2:2000
DVS 2205- Deel 1&2 (berekeningsnota)

TOEPASSINGSGBIEDEN

Vlaem II (01/10/2019)
Subafdeling 5.6.1.3 - Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
Subafdeling 5.17.4.3 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

CERTIFICAATBEGRENTING

Dit certificaat is begrensd tot volgende types:
Maximale nominale inwendige diameter voor de houder beperkt tot 3.600 mm
Maximale nominale hoogte voor de houder beperkt tot 6 x de diameter
Maximale nominale waterinhoud voor de houder beperkt tot 30 m³
Opslag van andere dan vloeibare brandstoffen met een dichtheid $\leq 1,90$ t.o.v. water
en voor zover compatibel volgens de Medienliste 40-1.1 en de Simona resistentielijsten

**DIT CERTIFICAAT IS SLECHTS GELDIG WANNEER VERGEZELD
VAN HET CONFORMITEITSATTEST VAN DE BOUWER**
Bijhorende bladzijden 2 tot 17 liggen ter inzage bij de bouwver

Certificaat geldig van 26/11/2020 t.e.m. 25/11/2025


Francine Van Moorter
Milieudeskundige 2002/HCC001
Corrosiedeskundige 2002/KCC001


Julien Van Barel
Milieudeskundige 2012/H/JulienVanBarel
Corrosiedeskundige 2012/K/JulienVanBarel

